



**MINUTA DE LA SESIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL No. LP-AYSF-OBYSF-02-2025**

**"Construcción de Alumbrado Público en Calle Topolobampo, Colonia Ampliación Poniente,
San Felipe, B.C."
San Felipe B.C. a 13 de agosto de 2025**

En la ciudad de San Felipe, Baja California, siendo las 14:09 horas del día 13 de agosto de 2025, en la Casa Municipal, ubicada en Avenida Mar Blanco No. 773, se reunieron los integrantes del Comité de Obras Públicas, así como representantes de empresas interesadas, para celebrar la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Municipal No. LP-AYSF-OBYSF-02-2025, denominada:

" Construcción de Alumbrado Público en Calle Topolobampo, Colonia Ampliación Poniente, San Felipe, B.C."

Este acto se celebra con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 40, 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, así como los artículos correlativos de su Reglamento.

Se solicitó la presentación de los servidores públicos integrantes del Comité, así como de los licitantes presentes. Al contar con la mayoría requerida conforme a la normatividad aplicable, se declaró formalmente instalada la sesión, siendo las 14:11 horas.

El Secretario Técnico procedió a dar lectura a la orden del día, la cual se desarrollaría conforme al siguiente esquema:

- Registro de asistentes
- Verificación de quórum legal
- Declaratoria de instalación de la sesión
- Lectura del objeto de la licitación
- Recepción y respuesta a preguntas de los licitantes
- Presentación de modificaciones (en su caso) a las bases derivadas de la sesión
- Lectura del calendario de etapas siguientes
- Asuntos generales
- Clausura de la sesión

Sin comentarios adicionales, se continuó con el desarrollo del orden del día.

[Handwritten signatures in blue ink]



*Lectura del Objeto de la Licitación

El Ing. Juvenal Rosiles Figueroa, Director de Obras y Servicios Públicos y presidente del Comité, cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico, quien procedió con la lectura del objeto de la licitación, el cual consiste en la ejecución de la obra mencionada, contemplando la instalación de luminarias LED, demás trabajos indicados en el proyecto, planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas.

No se realizaron comentarios adicionales por parte del presidente del comité.

*Recepción y Respuesta a Preguntas de los Licitantes

Se otorgó un espacio de hasta cinco minutos por participante para presentar preguntas o aclaraciones.

Las preguntas fueron las siguientes:

1.- ¿Qué longitud tendrá brazo para lámpara?

R: 4 pies

2.- ¿En qué consiste la elaboración de subestación tipo poste 25 kva?

R: transformador, poste de concreto de 12 metros, corta circuito, anillo, apartarrayos, cruceta, estrobo, tablero de medicino de 125 amperes com brake de 40

3.- ¿Se manejará alguna marca específica para subestación?

R: no hay marca especifica pero se recomienda la EEL

4.- ¿Qué calibre de neutranel se habilitará?

R: del 6 2+1

5.- ¿Qué potencia o modelo de lámpara se habilitará?

R: lampara L98 de aluminio forjado a presion marca MEXIHOGAR de 16,500 LM

6.- ¿Qué capacidad deberá ser el tablero de control?

R: 40 amperes

No habiendo más preguntas o aclaraciones, se procedió al siguiente punto.

*Modificaciones a las Bases

No se presentaron modificaciones derivadas de esta sesión.



***Calendario de Etapas Siguietes**

Se recordó a los presentes el siguiente calendario conforme a la convocatoria:

Presentación y apertura de propuestas: 20 de agosto de 2025, a las 09:00 horas, en esta misma sede.

Acto de fallo: 27 de agosto de 2025, hora por definir, con publicación de resultados en el sitio web oficial: <https://sanfelipe.gob.mx/gobierno>

***Asuntos Generales**

Se abrió el espacio para asuntos generales. No se presentaron comentarios adicionales por parte de los asistentes.

***Clausura de la sesión**

Antes de dar por concluida la sesión, el presidente del Comité, Ing. Juvenal Rosiles Figueroa, dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes por su asistencia y participación.

Siendo las 14:16 horas del día 13 de agosto de 2025, se dio por concluida la presente Junta de Aclaraciones en la Casa Municipal, ubicada en Avenida Mar Blanco No. 773, Oficinas de Oficialía Mayor.

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.1ER AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE

Ing. Juvenal Rosiles Figueroa
PRESIDENTE DEL COMITÉ





L.C. Alexis O. Covarrubias Quintero
SECRETARIO TÉCNICO

Ing. Aldo Abel Sanchez Aguilar
VOCAL

Ing. Luis Alejandro Zavala Solorzano
VOCAL



LICITANTES

| NOMBRE COMPLETO | FIRMA |
|-----------------------------|---|
| Erik Alcantara Martinez |  |
| Daniela Espinoza Cruz |  |
| Luis Alberto Ochoa Ramos |  |
| LEXIS ABIGAIL VALDEZ GARCIA |  |
| | |
| | |
| | |












JUNTA DE ACLARACIONES

San Felipe, Baja California, a 13 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL No. LP-AYSF-OBYSF-02-2025

Construcción de Alumbrado Público en C. Topolobampo, Col. Tercera Sección Ampliación Poniente, San Felipe, B.C

LISTA DE ASISTENCIA

| Nombre o Empresa | Contacto | Firma |
|--|------------|---|
| Erik Alcantar Martinez | 6862622193 |  |
| Sociedad de Ingenieros Electricos y Electronicos | 6861195192 |  |
| Productos y servicios conectivos TAP | 6862398621 |  |
| LEXIS ABIGAIL VAIDEZ GAETA | 6862406648 |  |
| Alexis Octavio Cuambres Quidaro | 6865477696 |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





Modelo: L98

Marca: MEXIHOGAR

Material de la lampara: Aluminio forjado a presion

Flujo luminoso: 16,500 LM

IP66

Cantidad de leds: 180

Temperatura de Calor: 6500k

Vida de los leds: 50,000H

Peso del producto: 3.500 kg

Altura recomendada: 6-9 M

Medidas de la lampara: 580 mm largo* 300 mm ancho * 60 mm alto

AC 100-265 v 50/60HZ

Tipo de led: LED 'S COB



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]